

İzocam PEflex Boru

Özellikler	Sembol	Birim	Tanım			Tolerans	Standart
Malzeme	-	-	Polietilen Köpük			-	-
Uzunluk	L	m	2000			± 1,5 %	-
İç Çap	D_n	mm	$22 \leq D_n \leq 114$			$D_n \leq 35 \quad D_n + 1 \leq D \leq D_n + 4$ $D_n < 35 \leq 100 \quad D_n + 2 \leq D \leq D_n + 6$ $D_n \leq 100 \quad D_n + 3 \leq D \leq D_n + 8$	-
Et Kalınlığı	t	mm	10, 15, 20, 30			$6 < t \leq 10 \quad \pm 1,5$ $10 < t \leq 15 \quad \pm 2,0$ $15 < t \leq 30 \quad \pm 2,5$ $t > 30 \quad \pm 4,0$	-
Kaplama	-	-	Kaplamasız	Metalize Film (12μ)	Alüminyum Folyo (9μ)	-	-
Yangına Tepki Sınıfı	-	-	E			-	TS EN 13501-1
Isıl İletkenlik Beyan Değeri (0 °C)	λ_D	W/m.K	$\leq 0,040$			-	DIN 52613
Hizmet Sıcaklığı	-	°C	-45 / 80			-	-
Buhar Difüzyon Direnci	μ	-	> 5000			-	DIN 52615
Su Emme Miktarı	-	-	0,25 %			-	ASTM D 1056
UV Direnci	-	-	İyi			-	-
Esneklik	-	-	Çok İyi			-	-
Küf Oluşumu	-	-	Yoktur			-	-
Ambalajlama	-	-	PE Torba			-	-

Yükleme, Tahliye, Nakliye ve Depolama ile ilgili hatırlatmalar;

- Yağışlı havalarda yüklemeye kapalı alanda yapılmalı.
- Yüklemeye ve boşaltma iki kişi tarafından yapılmalı.
- Sevkiyat esnasında kesinlikle branda örtülmeli.
- Kamyon kasasına dizilen poşetler halat ile kasaya bağlanırken, köşelerde halatın mamülüne ezmemesi için sert (ağaç, karton vs.) takviyeler kullanılmalı.
- Sadece arka kapak açılarak boşaltma yapılmalı.
- Düz zeminde ve kapalı alanda depolama yapılmalı.
- Poşetler üst üste en çok 4 sıra konulmalı.
- Poşetler dikey konumda konulmamalı.
- Poşetlerin üstüne basılmamalı, basamak yapılmamalı.
- Kamyon üzerinden iterek ya da yere atarak boşaltma yapılmamalı.
- Üstüne branda örtülmemiş ve halat çekilmemiş kamyon hareket ettirilmemeli.
- Ürünler güneş ışınlarına maruz bırakılmamalı.
- Depolama alanı kaygan olmamalı.
- Depo alanı iç sıcaklığının 35 °C'yi aştığı durumlarda depo havalandırılmalı.
- Kamyon uzun süre hareketsiz bekletilecekse gölgede bekletilmeli.
- Ürünler aydınlatma lambalarından asgari 3 mt mesafede olmalı.



TRPEFB2012/01