

## İzocam Taşyünü Prefabrik Boru

Özellikler	Sembol	Birim	Tanım	Tolerans	Standart
Malzeme	-	-	Taşyünü	-	TS EN 14303
Yoğunluk	-	kg/m <sup>3</sup>	Bknz. Tablo	± 15 mm	TS EN 14303
Et Kalınlığı	t	mm	Bknz. Tablo	± 3 mm ya da ±%6 (hangisi büyükse)	TS EN 823
Uzunluk	L	mm	1200	± 5 mm	TS EN 822
İç Çap	Ø	mm	Bknz. Tablo	+4 mm, -1 mm ya da +%2, -%1 (hangisi büyükse)	TS EN 13467
Düzlemsellik	-	mm	-	dış çap +%2 ya da +4mm (hangisi büyükse)	TS EN 13467
Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C)	λ <sub>D</sub>	W/m.K	0,035 *	-	TS EN 12667
Azami Hizmet Sıcaklığı	-	°C	580	-	TS EN 12667
Su Emme	-	%	max. 1 kg/m <sup>2</sup>	-	TS EN 13472
Kaplama	-	-	Kaplamasız - Al-folyo	-	-
Paketleme	-	-	PE Torba - Karton Kutu	-	-

Çap		Boru Et Kalınlığı (mm)													
inch	mm	25 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm	
		kg/m <sup>3</sup>	gr/ad.	kg/m <sup>3</sup>	gr/ad.	kg/m <sup>3</sup>	gr/ad.	kg/m <sup>3</sup>	gr/ad.	kg/m <sup>3</sup>	gr/ad.	kg/m <sup>3</sup>	gr/ad.	kg/m <sup>3</sup>	gr/ad.
1/4	15	145	547	135	687	125	1037	100	1225	-	-	-	-	-	-
1/2	21	140	627	130	772	120	1131	100	1367	100	1866	-	-	-	-
3/4	27	140	699	130	853	120	1230	100	1470	100	1991	-	-	-	-
1	33	140	792	130	956	120	1357	100	1602	100	2149	-	-	-	-
1 1/4	42	140	904	125	1039	110	1385	100	1762	100	2341	-	-	-	-
1 1/2	48	140	983	125	1124	110	1485	100	1876	100	2477	-	-	-	-
2	60	130	1060	110	1138	100	1531	100	2102	100	2748	100	4268	-	-
2 1/2	76	120	1159	100	1216	100	1772	100	2403	100	3110	100	4750	100	6692
3	89	120	1306	100	1363	100	1968	100	2648	100	3404	100	5142	100	7182
4	114	105	1395	100	1651	100	2352	100	3129	100	3981	100	5911	100	8143
5	140	-	-	100	1927	100	2720	100	3589	100	4533	100	6647	100	9063
6	169	-	-	100	2252	100	3153	100	4130	100	5182	100	7513	100	10145
8	219	-	-	100	2816	100	3906	100	5071	100	6311	100	9018	100	12026
10	273	-	-	100	3427	100	4720	100	6088	100	7532	100	10646	-	-
12	324	-	-	100	4015	100	5504	100	7069	100	8708	-	-	-	-
14	356	-	-	100	4366	100	5972	100	7653	-	-	-	-	-	-

\* 120 kg/m<sup>3</sup> ortalama yoğunluk ve 55 mm kalınlık için.

### Yükleme, Tahliye, Nakliye ve Depolama ile ilgili hatırlatmalar;

- Yağışlı havada kapalı alanda yapılmalı.
- İki kişi tarafından yüklenmeli ve boşaltılmalı.
- Birbiri üzerine yavaşça konulmalı.
- Sadece arka kapak açılarak tahliye edilmeli.
- Tahliye sıra ile yapılmalı.
- Yakın mesafelere sevk edilirken bile mutlaka branda örtülmeli.
- Nakliye sırasında en çok 8 sıra depolamada 5 sıra olmalı.
- Nakliye ve depolama sırasında dikine konulmamalı.
- Depolama palet üzerinde yapılmalı.
- Kutu şapkalı kısmından tutularak taşınmalı.
- Kutuların üstüne basılmamalı, basamak yapılmamalı.
- Kamyon üzerinden iterek ve atarak boşaltma yapılmamalı.

